

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курганской области
Шадринский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
ул. Луначарского, д. 20, г. Шадринск, 641870 тел/факс (35253) 6-29-35
E-mail: rpnshad@zaural.ru

ГБУ «ПНИ «Зеленый бор»
г. Шадринск,
тракт Свердловский, 43А

(место составления акта)

« 05 » апреля 20 19 г.

(дата составления акта)

11:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 07/ 44 -19 г

По 641871, Курганская область, г. Шадринск, тракт Свердловский,
адресу/адресам: 43А

(место проведения проверки)

На распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по
основании: Курганской области Хохлова Г.Т. № 300-р от 06.03.2019

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Психоневрологический интернат «Зеленый бор»

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 11.03.2019 по 05.04.2019

11.03.2019	с 10 час. 30 мин.	до 12 час. 30 мин.	Продолжительность	2,0 час.
18.03.2019	с 10 час. 00 мин.	до 13 час. 30 мин.	Продолжительность	3,5 час.
21.03.2019	с 10 час. 00 мин.	до 12 час. 00 мин.	Продолжительность	2,0 час.
23.03.2019	с 10 час. 00 мин.	до 12 час. 00 мин.	Продолжительность	2,0 час.
05.04.2019	с 10 час. 00 мин.	до 11 час. 00 мин.	Продолжительность	1,0 час.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/ 10,5 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Шадринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен, копию получил:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Пикалин Владимир Иванович, директор ГБУ «ПНИ «Зеленый бор»

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется))

подпись

07.03.2019

дата

15:00

время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо (а), проводившее (ие) проверку:

Карачарова Вера Владимировна, главный специалист-эксперт Шадринского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Курганской области;
Зуева Марина Александровна, главный специалист-эксперт Шадринского

территориального отдела управления Роспотребнадзора по Курганской области;
Чащина Наталья Владимировна, ведущий специалист-эксперт Шадринского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Курганской области;
Неверова Марина Сергеевна, ведущий специалист-эксперт Шадринского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Курганской области.
Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: Белоконь Владимир Иванович, врач по общей гигиене, Сочнев Юрий Иванович, врач по общей гигиене, Андронов Андрей Николаевич, врач по общей гигиене, Жукова Елена Александровна, помощник врача по общей гигиене, Жданова Светлана Викторовна, помощник врача по общей гигиене, Бурмистрова Маргарита Николаевна, помощник врача по общей гигиене, Юрина Светлана Владимировна, дезинструктор Шадринского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA.RU.21ПК64 от 27.08.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710017 от 22.04.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации).

При проведении проверки присутствовали:
Пикалин Владимир Иванович, директор ГБУ «ПНИ «Зеленый бор»,
Смирнова Татьяна Васильевна, заведующая медицинским отделением ГБУ «ПНИ «Зеленый бор»,
Рямова Ирина Валерьевна, старшая медсестра ГБУ «ПНИ «Зеленый бор»

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (Курганская область, г.Шадринск, тракт Свердловский, 43А, ОГРН 1024501208490) допущены нарушения требований п.п. 2.1., 2.3. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»: в прачечной учреждения чистое белье выносятся через вход для грязного белья, в связи с этим не соблюдается поточность технологического процесса, допускается пересечение потоков чистого и грязного белья. В соответствии с требованиями п. 2.1. СанПиН 2.1.2.2646-10 планировка прачечной должна предусматривать последовательность (поточность) технологического процесса. В соответствии с требованиями п. 2.3. СанПиН 2.1.2.2646-10 не допускается пересечение потоков чистого и грязного белья.

2. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (Курганская область, г.Шадринск, тракт Свердловский, 43А, ОГРН 1024501208490) допущено нарушение требований п. 2.2. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»: для отделки стен в прачечной учреждения использован неустойчивый материал (масляная краска), в связи с этим на стенах имеются множественные трещины и дефекты окраски, что не позволяет качественно провести уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств. В соответствии с требованиями п. 2.2. СанПиН 2.1.2.2646-10 для отделки, облицовки и окраски помещений прачечных используются материалы, устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств.

3. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (Курганская область, г.Шадринск, тракт Свердловский, 43А, ОГРН 1024501208490) допущено нарушение требований п.2.5. СанПиН 2.1.2.2646

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»: в прачечной учреждения на момент проведения мероприятий по контролю 09.11.2018 не функционируют душевые и туалет для сотрудников, условия для соблюдения личной гигиены отсутствуют.

В соответствии с требованиями п. 2.5. СанПиН 2.1.2.2646-10 прачечные должны иметь санитарно-бытовые помещения.

4. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (Курганская область, г.Шадринск, тракт Свердловский, 43А, ОГРН 1024501208490) допущено нарушение требований п. 2.6. (приложение 1) СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»: в прачечной учреждения на момент проведения мероприятий по контролю 09.11.2018 не функционирует помещение гладильного цеха, оборудование для глажения белья установлено в постирочном цехе.

В соответствии с требованиями п. 2.6. (приложение 1) СанПиН 2.1.2.2646-10 в состав помещений прачечной входит гладильный цех.

5. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (Курганская область, г.Шадринск, тракт Свердловский, 43А, ОГРН 1024501208490) допущено нарушение требований п. 3.3. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»: на пищеблоке учреждения в цехе холодных закусок отсутствует раковина для мытья рук.

В соответствии с требованиями п. 3.3. СанПиН 2.3.6.1079-01 все производственные цеха оборудуются раковинами с подводкой горячей и холодной воды. При этом следует предусматривать такие конструкции смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья.

6. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (Курганская область, г.Шадринск, тракт Свердловский, 43А, ОГРН 1024501208490) допущено нарушение требований п. 4.15. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»: на пищеблоке учреждения в овощном цехе для освещения используются лампы накаливания, необорудованные защитной арматурой.

В соответствии с требованиями п. 4.15. СанПиН 2.3.6.1079-01 осветительные приборы должны иметь защитную арматуру.

7. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (Курганская область, г.Шадринск, тракт Свердловский, 43А, ОГРН 1024501208490) допущены нарушения требований п.п. 5.5., 5.16. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»: на пищеблоке учреждения в помещениях овощного цеха, складах (склады № 1,2), санузле, коридоре, расположенных на цокольном этаже здания, стены и пол имеют дефекты отделки (сколы керамической плитки, сколы штукатурки, намокание штукатурки и побелки), что не позволяет провести качественную уборку и дезинфекцию.

В соответствии с требованиями п. 5.5. СанПиН 2.3.6.1079-01 стены производственных помещений отделываются облицовочной плиткой или другими материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию.

В соответствии с требованиями п. 5.16. СанПиН 2.3.6.1079-01 в организациях общественного питания должен проводиться косметический ремонт (побелка и покраска помещений, профилактический ремонт санитарно-технического и технологического оборудования) по мере необходимости.

Не выполнение требований СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» является нарушением ч.1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии с ч.1. ст.24 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Не выполнение требований СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» является нарушением ч.1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии с ч.1 ст.17 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ при организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарные правила.

В целях устранения выявленных вышеуказанных нарушений (1-7) 29.11.2018 за № 09/62-18г ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

8. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (Курганская область, г.Шадринск, тракт Свердловский, 43А, ОГРН 1024501208490) допущено нарушение требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.1., п.5.3. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»: внутренняя отделка помещений (поверхности стен, потолков) в жилых комнатах второго этажа 2 корпуса, первого этажа (палаты № 3, № 5, № 9) 3 корпуса и жилых комнатах второго этажа 3 корпуса, в коридорах 2 и 3 корпусов, потолок в душевой второго этажа 2 корпуса имеют дефекты в виде отслоения штукатурки, признаки поражения грибом (чёрные разводы от сырости), препятствующие проведению их уборки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с требованиями п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с требованиями п. 5.3 СП 2.1.2.3358-16 для отделки потолков необходимо использовать водоотталкивающие (влагостойкие) краски.

характер нарушений

Лицо (лица), допустившие нарушения

юридическое лицо ГБУ «ПНИ «Зеленый бор»

9. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (г.Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43А, ОГРН 1024501208490) допущены нарушения требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.5.7 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»: внутренняя отделка стен и потолков в обеденных залах первого и второго этажа 1 корпуса с нарушением покрытия, отслоилась краска, что препятствует проведению их уборки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с требованиями п. 7.1 СП 2.1.2.3358-16 устройство, содержание и организация работы столовой в части санитарного состояния и содержания помещений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям общественного питания и настоящим санитарным правилам.

В соответствии с требованиями п. 5.7 СП 2.3.6.1079-01 отделка обеденных помещений (залов) должна быть стойкой к санитарной обработке и дезинфекции.

характер нарушений

Лицо (лица), допустившие нарушения

юридическое лицо ГБУ «ПНИ «Зеленый бор»

10. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (г.Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43А, ОГРН 1024501208490) допущены нарушения требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.8 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п. 9.16 СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги»: у парикмахера, оказывающего парикмахерские и косметические услуги пациентам ГБУ «ПНИ «Зеленый бор», недостаточно инструментов: расчесок, щеток, ножниц для стрижки волос (расчесок - 3 шт., ножниц - 1 шт., щеток - 3 шт.), что не позволяет проводить мытье и дезинфекцию инструмента после каждого клиента. В отделениях учреждения от 25 человек и более. Общее количество проживающих на момент проверки 389 человек.

В соответствии с требованиями п. 6.8 СП 2.1.2.3358-16 в организациях социального обслуживания обеспечиваются условия для оказания лицам пожилого возраста, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организациям коммунально-бытового назначения, оказывающим парикмахерские и косметические услуги.

В соответствии с требованиями п. 9.16. СанПиН 2.1.2.2631-10 расчески, щетки, ножницы для стрижки волос моют под проточной водой после каждого клиента,

помещают в стерилизаторы, разрешенные к использованию в установленном порядке и имеющие инструкцию по применению на русском языке, или в растворах дезинфицирующих средств по режиму, применяемому при грибковых заболеваниях.

характер нарушений

Лицо (лица), допустившие нарушения

юридическое лицо ГБУ «ПНИ «Зеленый бор»

11. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (г.Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43А, ОГРН 1024501208490) допущены нарушения требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.8. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.9.10. СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги»: у парикмахера для оказания парикмахерских услуг пациентам ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» отсутствуют хлопчатобумажные салфетки или одноразовые подворотнички, которые должны применяться с пеньюарами из синтетической ткани.

В соответствии с требованиями п. 9.10. СанПиН 2.1.2.2631-10 для обслуживания клиентов должно использоваться только чистое белье. Запас чистого белья (полотенца, салфетки, простыни и другое) должен быть в количестве, обеспечивающем его индивидуальное применение для каждого клиента. Разрешается использование одноразовых шапочек, накидок, полотенец, простыней, салфеток. Пеньюары из синтетической ткани должны применяться только с чистой хлопчатобумажной салфеткой или одноразовым подворотничком.

характер нарушений

Лицо (лица), допустившие нарушения

Юридическое лицо ГБУ «ПНИ «Зеленый бор»

12. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (г.Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43А, ОГРН 1024501208490) допущены нарушения требований ст.3 Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п.7.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.7 ст.17 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), п.7.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»: 18.03.2019 в 11 час. 20 мин. в холодильнике на пищеблоке хранились цыплята-бройлеры охлажденные производства ООО «Равис» датой изготовления 11.03.2019 00 час.00 мин. в количестве 46,7 кг срок годности 7 суток (срок годности истек 18.03.2019 в 00 час.00 мин) .

В соответствии с требованиями ст.3 Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ не могут находиться в обороте пищевые продукты, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, не имеют установленных сроков годности

или сроки годности которых истекли.

В соответствии с требованиями п.7.1 СП 2.1.2.3358-16 в организациях стационарного социального обслуживания устройство, содержание и организация работы столовой в части объемно-планировочных и конструктивных решений, санитарно-технического обеспечения, требований к оборудованию, инвентарю, посуде и таре, санитарному состоянию и содержанию помещений, мытью посуды, условий и технологии изготовления блюд, соблюдению правил личной гигиены и прохождению медицинских осмотров персоналом столовой, хранению и перевозке пищевых продуктов, ежедневному ведению обязательной документации (бракеражные журналы, журнал здоровья и другие) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям общественного питания и настоящим санитарным правилам.

В соответствии с требованиями п.7 ст.17 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем.

В соответствии с требованиями п.7.11 СП 2.3.6.1079-01 при хранении пищевых продуктов необходимо строго соблюдать правила товарного соседства, нормы складирования, сроки годности и условия хранения.

характер нарушений

Лицо (лица), допустившие нарушения

Шеф-повар ГБУ «ПНИ «Зеленый бор»

13. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (г.Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43А, ОГРН 1024501208490) допущены нарушения требований п.1,2 ст.7, приложения 2 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011: 11.03.2019 10 ч. 55 мин. на пищеблоке, расположенном по адресу: Курганская область, г.Шадринск, ул. Свердловский тракт, 43А, допущено изготовление и реализация кулинарного изделия «нарезка из свеклы отварной», дата изготовления 11.03.2019, не соответствующего требованиям по показателям БГКП (колиформы). Так, в образце «нарезка из свеклы отварной», отобранном на пищеблоке, обнаружены БГКП в 0,1 г при норме – не допускается в 0,1 г. наличие БГКП. Данный факт подтверждается протоколом лабораторных испытаний №1019 от 19.03.2019, экспертным заключением Шадринского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области».

В соответствии с требованиями п. 1 ст.7 ТР ТС 021/2011 пищевая продукция, находящаяся в обращении на таможенной территории Таможенного союза, в течение установленного срока годности при использовании по назначению должна быть безопасной.

В соответствии с требованиями п. 2 ст.7 ТР ТС 021/2011 показатели безопасности пищевой продукции установлены в Приложении 2 к настоящему техническому регламенту. Согласно приложения 2 в мясных кулинарных изделиях с термической обработкой БГКП (колиформы) не допускаются в 1,0 г продукта.

характер нарушений

Лицо (лица), допустившие нарушения

Шеф-повар ГБУ «ПНИ «Зеленый бор»

14. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (г.Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43А, ОГРН

1024501208490) допущены нарушения требований п.5.9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»: на пищеблоке учреждения, расположенном по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердловский тракт, 43А, в цехе для приготовления холодных закусок пищеблока учреждения отсутствует бактерицидная лампа.

В соответствии с требованиями п.5.9 СП 2.3.6.1079-01 в цехах для приготовления холодных блюд, мягкого мороженого, в кондитерских цехах по приготовлению крема и отделки тортов и пирожных, в цехах и на участках по порционированию готовых блюд, упаковке и формированию наборов готовых блюд устанавливаются бактерицидные лампы, которые используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

характер нарушений

Лицо (лица), допустившие нарушения

Шеф-повар ГБУ «ПНИ «Зеленый бор»

При проведении плановой проверки в отношении ГБУ «ПНИ «Зеленый бор», расположенного по адресу: 641871, Курганская область, г. Шадринск, тракт Свердловский, 43А, в связи с выявлением в ходе проверки нарушений обязательных требований и необходимостью их фиксации ведущими специалистами-экспертами Шадринского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области Чащиной Н.В., Неверовой М.С. 18.03.2019 с 10:30 до 12:30 осуществлялась фотосъемка. Для съемки использовался фотоаппарат Canon SX 620 HS. При фотосъемке освещение естественное, искусственное.

При проведении плановой проверки в отношении ГБУ «ПНИ «Зеленый бор», расположенного по адресу: 641871, Курганская область, г. Шадринск, тракт Свердловский, 43А, наличие продукции, входящей в «Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Королевство Норвегии, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн которые запрещены к ввозу в РФ», утвержденный постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 г №778, в обороте не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Протоколы лабораторных испытаний и исследований: от 19.03.2019 № 1019, от 14.03.2019 №№ 1001, 1002, 1000, 1013, 1011, 1004, 340, от 18.03.2019 №№ 1009, 1014, 1007, 1003, 1160, 1159, 1158, 1008, 1016, 1015, 10005, от 21.03.2019 № 454, от 11.03.2019 № 339, от 19.03.2019 № 1019, от 13.03.2019 № 257-259

Экспертная оценка заселенности грызунами от 19.03.2019 № 45-20-14-ОИ-135-2019

Предписание 07/16-19г от 05.04.2019 об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

Предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий от 19.03.2019 № 07/22-19г
Предписание о приостановке реализации продукции от 18.03.2019

Подписи лиц, проводивших проверку:


Главный специалист-эксперт

Главный специалист-эксперт

Ведущий специалист-эксперт

Ведущий специалист-эксперт

(должность)



Карачарова В.В.

Зуева М.А.

Неверова М.С.

Чащина Н.В.

(подпись)

(Ф.И.О.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) :

Пикалин Владимир Иванович, директор ГБУ «ПНИ «Зеленый бор»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

5.04

2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)