



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

телефон доверия (3522) 23-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
640006, Курганская область, г. Курган ул. Куйбышева, 191, телефон/факс: 8(3522) 476-321, E-mail: info@45.mchs.gov.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ГОРОДУ ШАДРИНСКУ И ШАДРИНСКОМУ РАЙОНУ

641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Пионерская, 34 тел./факс 8(35253)6-28-15, 6-29-54, E-mail: shadr\_mond@mail.ru

г. Шадринск

(место составления акта)

«30» ноября 2020 г.  
(дата составления акта)

«16» час «00» мин  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 153

По адресу(ам): Курганская область, г. Шадринск, ул. Мальцевский тракт, д.12

На основании: распоряжения № 153 от «28» октября 2020 года Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Шадринску и Шадринскому району УНДиП Главного управления МЧС России по Курганской области подполковника внутренней службы Трофимова К.А.

была проведена **плановая** проверка с использованием средств дистанционного взаимодействия в отношении: юридического лица - Государственного бюджетного учреждения «Психоневрологический интернат «Зеленый бор»

Дата и время проведения проверки:

«03» ноября 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час.

«30» ноября 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность: 2 час.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): И.о. директора ГБУ «Психоневрологический интернат «Зелёный бор» Мылтасов Алексей Николаевич ✓

«03» ноября 2020 г. 10 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование с органами прокуратуры не требуется

Лицо(а), проводившее проверку: Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Курганской области старший лейтенант внутренней службы Сапожников Антон Анатольевич

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора ГБУ «Психоневрологический интернат «Зелёный бор» по пожарной безопасности Солдатова Елена Викторовна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Государственное бюджетное учреждение «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» осуществляет деятельность по адресу: г. Шадринск, Мальцевский тракт, д. 12. Здание двухэтажное с одноэтажным пристроем (пищеблок), II степени огнестойкости, стены кирпичные перекрытия железобетонные плиты, кровля металлическая по деревянной обрешетке. По функциональной пожарной опасности объект относится к классу Ф 1.1. Отопление центральное водяное, освещение электрическое. Объект находится в районе выезда ПСЧ № 10 на расстоянии 6 км., время следования пожарных подразделений менее 10 минут. Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Подъездные пути к зданию с улицы Мальцевский тракт. Объект обеспечен наружным противопожарным водоснабжением от пожарного гидранта № 257 Т-150 по

ул. Мальцевский тракт, 18 на расстоянии 100 м., № 258 Т-150 по ул. Мальцевский тракт, 18 на расстоянии 90 м., от пожарного водоема на территории учреждения, объемом 150 м3, по Мальцевский тракт, 12 на расстоянии 25 м. Здания обеспечено первичными средствами пожаротушения – огнетушителями порошковыми ОП-5. На объекте защиты – здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 система пожарной сигнализации дублирует сигнализацию возникновения пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.

Для данного объекта проведена независимая оценка пожарного риска, выполненная аккредитованной в установленном порядке организацией ООО «Пожарный аудит и экспертиза» (свидетельство об аккредитации выдано МЧС России № 74 № 660/В/0025 от 15.01.2018 года, заключение № 24-ЭЗ/2020, зарегистрировано в МЧС России за № В-225-602 от 28.10.2020 года) с выводом, что значение пожарного риска гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара на вышеуказанном объекте не превышает допустимого значения  $1 \times 10^{-6}$  год, соответствует нормам и требованиям, установленным Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В ходе проведения проверки:

30.11.2020г. проведена практическая тренировка по эвакуации людей при пожаре с дежурным персоналом (задействовано 22 человека).

С руководством учреждения и дежурным персоналом проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности на объекте и в быту (проинструктировано 23 человека).

исходные данные, применяемые в расчете пожарного риска, не соответствуют фактическим данным, полученным в ходе обследования объекта защиты, вследствие чего расчет пожарного риска во внимание не принимается;

исходные данные, применяемые в расчете пожарного риска, соответствуют фактическим данным, полученным в ходе обследования объекта защиты. Расчет проведен в соответствии с требованиями, установленными Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска на объект защиты, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 272 от 31.03.2009.

На объекте защиты в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных статьей 79 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

**Запись** в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Журнал** учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:  
- документы не прилагаются.

Подписи лиц, проводивших проверку:

М.П.

Сапожников А.А.  
(подпись, фамилия, инициалы)

(подпись, фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):  
И.о. директора Мылтасов Алексей Николаевич

«30» ноября 2020 г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)