

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Курганской области**
Государственное бюджетное учреждение «Психоневрологический интернат «Зеленый бор»

Адрес: 641870, Курганская область, г. Шадринск, Свердловский тракт, 43а, телефон(факс) (8-352-53)6 34 44

Адрес: электронной почты: pnizb@yandex.ru

Начальнику Отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Шадринску и
Шадринскому району Управления надзорной
деятельности Главного управления МЧС России по
Курганской области .

Исх. № 25 от 10.03.2021 г.

Ответ на представление № 7 от 11.02.2021г.

Государственное бюджетное учреждение «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» представляет информацию, об устранении нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с ФЗ от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., ППР №1479 от 16.09.2020 г выявленных при проведении плановой выездной проверки, проводимой в соответствии с решением № 10 от 14.01.2021г при участии майора внутренней службы Зайцева Е.А.

1..В целях устранения нарушений ФЗ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г., № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., ППР №1479 от 16.09.2020 произведена следующая работа:

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Мероприятия по устранению нарушений	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1.	Пожарный кран № 6 в корпусе 1-2, № 12 в корпусе 2-2, № 13,15 в корпусе 2-1, № 21,23 в корпусе 3-1 внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения неисправны	<u>Замечание устранено.</u> Пожарные краны № 6,12,13,15,21,23 находятся в исправном состоянии (акт проверки технического состояния пожарных кранов от 19.02.2021г.) произведена замена кранов, соединительных головок	зам.директора Солдатова Е. В.	19.02.2021 г.
2.	На дверях чердачных помещений и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей отсутствует информация о месте хранения ключей	<u>Замечание устранено</u> На дверях чердачных помещений и подвалов восстановлены таблички с информацией о месте хранения ключей (приказ № 92 от 11.01.2021 г.)	Зам. директора Солдатова Е.В.	21.01.2021 г.

3.	В период выполнения работ по ремонту помещений, связанных с отключением автоматической установки пожарной сигнализации в корпусе 2-2 и 3-2, не были приняты необходимые меры по защите объекта и находящихся в нем людей от пожара	<u>Замечание устранено</u> Приняты необходимые меры по защите объекта защиты и находящихся в них людей от пожара. Изданы приказы " Об усилении контроля противопожарного режима на территории ГБУ "ПНИ "Зеленый бор" с утвержденных графиком обхода помещений, отключенных от автоматической установки пожарной сигнализации, с назначение ответственных лиц. Разработана смета на ремонт пожарной сигнализации	Зам. директора Солдатова Е.В.	10.03.2021 г.
4.	Коридор второго этажа длиной более 60 метров не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа	<u>Замечание частично устранено</u> В корпусе 3-2 установлена перегородка Для установки перегородок в корпусах 1-2,2-2 ведется разработка проектно-сметной документации	Заместитель директора - Солдатова Е.В.	01.04.2021 г.
5.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год	<u>Замечание устранено</u> Определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений.	Заместитель директора - Солдатова Е.В.	21.01.2021 г.
6.	Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей №с 38,41,43-45,50-59	<u>Замечание устранено</u> Произведена перезарядка и приобретение новых огнетушителей	Заместитель директора - Солдатова Е.В.	26.01.2021 г.
7.	В полу на путях эвакуации перед эвакуационным выходом из обеденного зала столовой наружу предусмотрен пандус с уклоном более чем 1:6.	Разработана проектно-сметной документация для замены старого пандуса на новый	Заместитель директора - Солдатова Е.В.	05.03.2021 г.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей привлечена к дисциплинарному взысканию заместитель директора ГБУ "ПНИ "Зеленый бор" по пожарной безопасности Солдатова Е.В.

И.о.директора ГБУ "ПНИ "Зеленый бор"

А.Н.Мылтасов

