



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Курганской области)

ул. Куйбышева, д. 191, г. Курган, 640006
телефон: 47-63-05; факс: 47-64-35 (код - 3522)
E-mail: info@45.mchs.gov.ru

21.02.2023 № ИВ-225-2-1012

На № _____ от _____

Государственное бюджетное
учреждение
«Психоневрологический интернат
«Зеленый бор»

E-mail: pni-zb@yandex.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 5

21 февраля 2023 г.

г. Шадринск

Я, государственный инспектор г. Шадринска и Шадринского района по пожарному надзору – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области лейтенант внутренней службы Копорулин Андрей Александрович, рассмотрев постановление от 17 февраля 2023 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности в отношении должностного лица – исполняющего обязанности директора ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» Солдатову Елену Викторовну, по адресу: Курганская область, г. Шадринск, Свердловский тракт, д. 43 А.

УСТАНОВИЛ:

Шадринской межрайонной прокуратурой в период с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 25.01.2023 года проведено обследование ГБУ «Психоневрологического интерната «Зеленый бор» по адресу: Курганская область, г. Шадринск, Свердловский тракт, д. 43А.

На основании приказа Государственного бюджетного учреждения «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» №13 ОД 20.01.2023 г. исполняющей обязанности директора Государственного бюджетного учреждения «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» назначена Солдатова Елена Викторовна.

На основании изложенного установлено, что 25.01.2023 г. в «11» часов «00» минут, при эксплуатации зданий и территорий, исполняющей обязанности директора ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» Солдатова Елена Викторовна не обеспечила выполнение требований пожарной безопасности, в чем усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, чем нарушены Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г., а именно:

1. В нарушение п. 43 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - руководитель организации не определила порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год).

2. В нарушение п. 27 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - при эксплуатации эвакуационных путей в коридоре первого этажа предназначенного для эвакуации людей из инфекционных помещений, установлен металлический каркас создающий перепад высоты в полу, препятствующий безопасной эвакуации.

3. В нарушение п. 35 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - в палате №1 и помещениях холла отделения 1-1 используются нестандартные (самодельные) удлинители для питания электроприборов;

чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, т.е. нарушение требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вам необходимо:

Предусмотреть все зависящие от Вас меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности, которые послужили совершению административного правонарушения должностным лицом – исполняющей обязанности директора ГБУ «Психоневрологического интерната «Зеленый бор» Солдатовой Еленой Викторовной по адресу: Курганская область, г. Шадринск, Свердловский тракт, д. 43 А.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

Информацию о принятых мерах направить по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Пионерская, д. 34, индекс 641870.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Дознаватель ОНД и ПР по г. Шадринску
и Шадринскому району УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Курганской области
лейтенант внутренней службы

А.А. Копорулин



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008E94A0A59A68BF0E797FFC0C8EB1DAF2
Владелец: Копорулин Андрей Александрович
Действителен с 13.12.2022 по 07.03.2024