

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Курганской области  
Государственное бюджетное учреждение «Психоневрологический интернат «Зеленый бор»**

Адрес: 641870, Курганская область, г. Шадринск, Свердловский тракт, 43а, телефон(факс) (8-352-53)6-34-44  
Адрес: электронной почты: [pni-zb@yandex.ru](mailto:pni-zb@yandex.ru)

Исх. № 130 от 29.06.2023 г.


Начальнику  
Шадринского Межрайонного отдела  
надзорной деятельности  
и профилактической работы  
отделения надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по городу Шадринску  
и Шадринскому району

**Ответ на представление № 5 от 21.02.2023 г.**

Государственное бюджетное учреждение «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» представляет информацию, об устранении нарушений требований пожарной безопасности, выявленных при проведении выездной проверки, проводимой на основании задания прокуратуры Курганской области от 17.01.2023 г. в период с 26.01.2023 по 30.01.2023 г.

1. В целях устранения нарушений Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" произведена следующая работа:


№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Мероприятия по устранению нарушений	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта	Заключен договор на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования с ООО «Погодавдом», приложением к которому имеется: - перечень регламентных работ, выполняемых при техническом обслуживании вентиляции приточной,  - перечень регламентных работ, выполняемых при техническом обслуживании вентиляции вытяжной,	Солдатова Е.В.	До 31.03.2023 г.	

*Получен Мадарский АИ*  


		- перечень регламентных работ, выполняемых при техническом обслуживании систем кондиционирования воздуха, Список оборудования, подлежащего техническому обслуживанию. Обслуживающей организацией предоставляется новая форма акта выполняемых работ			
2.	При эвакуации эвакуационных путей в коридоре первого этажа, предназначенного для эвакуации людей из инфекционного помещения установлен металлический каркас, создающий перепад высоты в полу, препятствующий безопасной эвакуации	<u>Нарушение устранено</u>	Солдатова Е.В.	09.02.2023 г.	
3.	В палате №1 и в помещении холла отделения 1-1 используются нестандартные (самодельные) удлинители для питания электроприборов	<u>Нарушение устранено</u> Удлинители, используемые в палате № 1 и холле корпуса 1-1 изъяты. Произведена ревизия, всех используемых удлинителей, наличия нестандартных (самодельных) удлинителей не выявлено.	Солдатова Е.В.	27.01.2023 г.	

Контроль за принятыми мерами по устранению выявленных нарушений и недостатков, выявленных в ходе плановой проверки оставляю за собой.

И.о. Директора ГБУ ПНИ Зеленый бор



А.Н. Мылласов