

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«08» апреля 2024 г., 45240061000207738044

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шадринску и Шадринскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по**
Курганской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» апреля 2024 г., 09 час. 00 мин. № 2404/002-45/22-П/ВП

(дата и время составления предписания)

Курганская область, г. Шадринск, ул. Пионерская, д. 34

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «08» апреля 2024 г., № 2404/002-45/22-П/ВП, учетный номер проверки 45240061000207738044.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Каточгов Кирилл Андреевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району (государственный инспектор города Шадринска и Шадринского района по пожарному надзору)
2. Зеленый Георгий Сергеевич – старший инспектор ОНД и ПР по городу Шадринску и Шадринскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Курганской области (государственный инспектор города Шадринска и Шадринского района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, таковой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Курганская, г Шадринск, тракт Свердловский, Дом 43А
2. обл Курганская, г Шадринск, тракт Мальцевский, Дом 12

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНЬ БОР" ИНН 4502006130, адрес регистрации юридического лица: 641871, ОБЛАСТЬ КУРГАНСКАЯ, ШАДРИНСК, СВЕРДЛОВСКИЙ ТРАКТ, 43, А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

- с «15» апреля 2024 года, 09 час. 00 мин.
по «24» апреля 2024 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Декларация пожарной безопасности в отношении здания имеет недостоверные содержащиеся в ней сведения в части оценки пожарного риска (№ п/п 2 Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты). Место выявления нарушения: Курганская область, г. Шадринск, Свердловский тракт, д. 43А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 5, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, составленную в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срок устранения нарушения:
01.02.2025
2. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте. (помещение инвентарной в бухгалтерии, помещение вещевой комнаты на 2 этаже, помещение вещевой комнаты на 1 этаже, помещение инвентарной комнаты на 1 этаже в корпусе 3/1, помещение инвентарной на 2 этаже в корпусе 3/2, помещения архива №1 и №2, помещение вещевой в ПКО). Место выявления нарушения: Курганская область, г. Шадринск, Свердловский тракт, д. 43А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
Срок устранения нарушения:
01.02.2025
3. В помещении Архива №1 и в кабинете медсестры в ПКО оставлены без присмотра включенные в электрическую сеть бытовые электроприборы. Место выявления нарушения: Курганская область, г. Шадринск, Свердловский тракт, д. 43А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 35 Правил, Подпункт и. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
Срок устранения нарушения:
01.02.2025
4. ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначения и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации отсутствует знак F10 "Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматки". Место выявления нарушения: Курганская область, г. Шадринск, Свердловский тракт, д. 43А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться размещением и обеспечением освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени.
Срок устранения нарушения:
01.02.2025
5. Декларация пожарной безопасности в отношении здания имеет недостоверные содержащиеся в ней сведения в части оценки пожарного риска (№ п/п 2 Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты). Место выявления нарушения: Курганская область, г. Шадринск, Мальцевский тракт, д. 12
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 5, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, составленную в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срок устранения нарушения:
01.02.2025
6. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте. Место выявления нарушения: Курганская область, г. Шадринск, Мальцевский тракт, д. 12
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

01.02.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району (государственный инспектор города Шадринска и Шадринского района по пожарному надзору) Каточигов Кирилл Андреевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 67B611DAE8CC9DE8B01DB4938B5FD9D9
Выдан: Каточигов Кирилл Андреевич
Действителен с 13.11.2023 по 05.02.2025

подпись

Каточигов Кирилл Андреевич - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району (государственный инспектор города Шадринска и Шадринского района по пожарному надзору), телефон: 83525331090, e-mail: katochigovka@45.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «25 04 2024» г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

